



Обозначение	А,мм	Б,мм	Г,мм	Д,мм	Е,мм	Ж,мм	И, мм	Спокр.,м ²	Масса,кг	Примечание
AQUA 150.070.02.100CB	1310	540	372	520	400	1266	572	0.275	2.43	1500x700
-01	1310	590	372	570	400	1266	572	0.283	2.50	1500x750
-02	1510	540	422	520	500	1466	672	0.306	2.70	1700x700
-03	1510	590	422	570	500	1466	672	0.313	2.77	1700x750

- * Размеры для справок.
- Сварные швы по ГОСТ 14771-76-T1-4.
- Сварные соединения II класса по СТБ 1016-96. Точность СК: Р1 ГОСТ 30021-93.
- Сварку выполнять в среде инертного газа (ИП) плавящимся электродом.
- Покрытие полимерное, RAL 7035, IV. УХП2 ГОСТ 9.410-88, Спокр.-см. табл..
- Остальные ТТ по СТБ 1022-96.

				AQUA 150.070.02.100CB			
2	Зам.	ШФПЭ 13-13		19.06.2012			
1	Изм.	ШФПЭ 45-12		10.10.2012			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
	Разраб.	Щурская		29.08.2012			
	Пров.						
	Т.контр.						
	Н.контр.						
	Утв.						
Рама Сборочный чертеж					Лит.	Масса	Масштаб
					О, А	См. табл.	1:5
					Лист	Листов 1	
					ИЧПУП "ВЕНТО СПА"		

Перв. примен.
16ВАКВ.150.070.02.100

Справ. №
Подп. и дата
Изм. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Изм. № подл.